

Porto Alegre, 16 de junho de 2014.

Resposta à solicitação de esclarecimentos n° 03
Concorrência n° 02/2014
Reforma do Bloco B da Sede Centro do Campus Porto Alegre:

Questionamento 1 – Conforme análise dos projetos de climatização e exaustão enviados, notamos que os mesmos não estão de acordo com as normas NBR 16401, principalmente referente a renovação do ar interno e classe de filtragem F5. Nestas condições este projeto não poderá ser executado. Favor solicitar esclarecimentos ao projetista de como devemos proceder.

Resposta: Sobre a renovação de ar do bloco B, a mesma está presente no projeto de exaustão, onde os ambientes que não são laboratórios apresentam o insuflamento de ar fazendo com que a pressão no ambiente seja positiva e o ar excedente saia por meio das frestas de portas e esquadrias. Já os laboratórios apresentam um sistema de exaustão que deixa o ambiente negativo, fazendo com que o ar em vez de sair, entre dentro do ambiente através de frestas das portas e janelas, ambos os sistemas contemplando a renovação de ar.

Coordenadoria de Projetos e Obras
IFRS - Campus Porto Alegre