



PRÉDIO A – 6º PAV.
LAB. DE BIOTECNOLOGIA
E LAB. DE BIOTECONOMIA

Planta Baixa 6º Pav
Escala 1:75

LEGENDA	
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC 4 Kg CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 2-A-20-B-C
	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
	HIDRANTE SIMPLES 2x(60x17 cm) COM 2 MANGUEIRAS Ø40mm DE 15 m DE COMP.
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DENTRO DE CAIXA LACRADA O TAMPA DE VIDRO A 1.3 m
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO
	6 CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO
	7 CUIDADO, RISCO DE EXPLOÇÃO
	8 CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
	1 PROIBIDO FUMAR
	1 PROIBIDO PRODUIR CHAMA
	3 PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO
	4 PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
	12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	13 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	16 ESCADA DE EMERGÊNCIA
	16 ESCADA DE EMERGÊNCIA



Rua Bogovinik, 04, 03, LL-6 - Box 3 - Conjunto Sálvi, Setor Candeia/GO - e-mail: brazcampos@jud.com.br - Fones: (62) 3841-8036 / (62) 9611-9933

COMBATE A INCÊNDIO

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
EDIFÍCIO EX-MESBLA

Interessado: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS PORTO ALEGRE	ARQUIVO IFRS - Edifício Ex-Mesbla - Combate a Incêndio - 07.04.14.doc	
	ÁREA DO TERRENO: -	ÁREA CONSTRUÍDA: -
	ÁREA PERMEÁVEL: -	Área 8º Pav: 1.204,03m² Área 9º Pav: 1.515,07m² Área 7º Pav: 1.829,34m²
	Nº PAVIMENTOS Pav. 5º, 6º e 7º	
Autor: Eng. Civil Braz Campos CREA 704 DGO	CONTEÚDO Planta Baixa 6º Pav Legenda	DESENHISTA Wandiney D.
		FOLHA 02/04

ENDEREÇO
Rua Calviestre nº 281 - E.C. Voluntários de Pádua 508 e 524

DATA
Abr / 2014

REVISÃO	DATA	MOTIVO	REVISOR
Rev 00	07/04/2014	Projeto Finalizado	Wandiney D.

APROVAÇÃO:	